

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru**

Предписание № 279/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края в лице Заведующего
МБДОУ ЦРР - детский сад № 21 Свит Марины Викторовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 279 от «30» мая 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08.06.2018 10:05-11:30, 15.06.2018 10:30-11:30 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Октябрьская 27а.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МБДОУ ЦРР - детский сад № 21 Свит Мариной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты световые оповещатели «Выход» не установлены над эвакуационным выходом в музыкальном зале	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.05.2019	
2	для включения (отключения) системы оповещения и управления эвакуацией применено ручное отключение при помощи тумблера	п. 3.3 СП 3.13130.2009	01.05.2019	
3	на объекте защиты выбор типа (расчет необходимого количества) огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	п. 70 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2019	
4	на объекте защиты расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя менее 150 мм (около групп № 3, № 7)	п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.05.2019	
5	уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (кроме спальных помещений) менее требуемого значения	п. 4.1, п. 4.8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.22 НПБ 104-2003*	01.05.2019	
6	уровень звука системы оповещения и управле-	п. 4.3 СП 3.13130.2009,	01.05.2019	

	ния эвакуацией (спальные помещения) менее требуемого значения	п. 3.16 НПБ 104-2003*	
7	световые оповещатели «Выход» находятся в нерабочем состоянии (около группы № 3, в группе № 3, № 12)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2019
8	система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.05.2019
9	расстояние до ручного извещателя от уровня пола не соответствует нормам (группа № 6, у столовой)	п. 13.13.1/п.13.13.2 СП 5.13130.2009, п. 12.41/п.12.42 НПБ 88-2001*	01.05.2019
10	ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,75 м от предметов (мебели), препятствующих свободному доступу к извещателям (группа № 1, каб. психолога)	п. 13.13.2 СП 5.13130.2009	01.05.2019

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - Дознатель ТО НД и
ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«8» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *[Signature]*
(подпись)

[Signature] *Светлана Ю.*
(должность, фамилия, инициалы)

«8» июня 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)