

Сведения о проведении контрольных мероприятиях и их результатах в 2018 году.

Наименование учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 21)**

ИНН/КПП: 2208008098/220801001

Период проведения контрольного мероприятия	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Цель контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
02.02.2018 -22.02.2018	Прокуратура города Новоалтайска	Выявление и пресечение нарушений законодательства о здравоохранении и части соблюдения Национального календаря профилактических проверок	В личных медицинских книжках, сертификатах о профилактических прививках отсутствовали сведения о прививках против кори у лиц, относящихся к группам риска - 6 работников МБДОУ ЦРР детского сада.	Все работники, входящие в группу риска привиты против кори, данные о прививках внесены в личные медицинские книжки, сертификаты о профилактических прививках.
05.04.2018	Государственная инспекция труда в Алтайском крае	Проверка получения травмы работника учреждения, соблюдение работодателем требований	Нарушения не выявлены	-

		трудового законодательства и иных нормативных актов		
05.06.2018	Министерство образования и науки Алтайского края	Плановая проверка в рамках федерального надзора за соблюдением законодательства в сфере образования	<p>Акт проверки от 05.06.2018 № 251</p> <p>1. В локальном нормативном акте «Положение о группах компенсирующей направленности в пункте 4.9 закреплено основание отчисления воспитанников из учреждения по решению ПМПК.</p> <p>2. В договоре об образовании заключенного с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, установлена плата за присмотр и уход.</p> <p>3. В паспорте доступности не содержится раздел содержащий сведения об оценке соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатки в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка</p> <p>4. В локальном нормативном акте «Порядок оформления, возникновения, изменения, приостановления, прекращения образовательных отношений» в пункте 2.2 закреплено «после зачисления воспитанника родители обязаны явиться к руководителю учреждения для заключения договора об образовании».</p> <p>5. В состав аттестационной комиссии не назначен заместитель председателя (приказ от 26.03.2018 № 17/02)</p> <p>6. Работодатель не ознакомил педагогического работника с распорядительным</p>	<p>Принятие управленческих решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Внесение изменений в «Положение о группах компенсирующей направленности».</li> <li>– Размещение локального акта на официальном сайте учреждения.</li> <li>– Оформление дополнительного соглашения к договору об образовании с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида.</li> <li>– Оформление листа изменений в Паспорт доступности, содержащий сведения об оценке соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатки в обеспечении условий их доступности для инвалидов.</li> <li>– Размещение локального акта на официальном сайте учреждения</li> <li>– Внесение изменений в «Положение о приеме, зачислении на обучение по образовательной программе дошкольного образования, переводе и отчислении обучающихся»</li> <li>– Размещение локального акта на официальном сайте учреждения.</li> <li>– Внесение изменений в «Порядок оформления, возникновения, изменения, приостановления, прекращения образовательных отношений»</li> <li>– Размещение локального акта на официальном сайте учреждения.</li> </ul>

		<p>актом, содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись за 30 календарных дней до дня проведения аттестации воспитателя по графику.</p> <p>7. Не приняты меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, какой она была на момент происшествия (отсутствуют схемы, фотоматериалы)</p> <p>8. Состав комиссии, проводившей расследование несчастного случая с обучающимся не утвержден приказом руководителя.</p> <p>9. В учреждении отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок проведения инструктажей по технике безопасности с обучающимися, в материалах расследования несчастного случая с обучающимися отсутствуют фотографии, планы, эскизы, схемы составленные по результатам осмотра несчастного случая, информации о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма, выписки из инструкций положений, приказов, устанавливающих меры, обеспечивающих безопасные условия проведения образовательной деятельности и ответственных за это лиц.</p> <p>10. В содержательном разделе программы описание образовательной деятельности с детьми не соответствует содержанию выбранной комплексной программы «От рождения до школы»</p> <p>11. Предметно-развивающая пространственная среда, созданная в группах не отвечает</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Изучение нормативно правовых документов по аттестации педагогов.</li> <li>– Издание приказа о составе аттестационной комиссии.</li> <li>– Изучение нормативно правовых документов по аттестации педагогов.</li> <li>– Разработка графика аттестации</li> <li>– Проведение общего собрания трудового коллектива</li> <li>– Разработка инструкции по действию персонала при несчастном случае</li> <li>– Разработка Положения о создании условий, направленных на охрану жизни и здоровья обучающихся в учреждении.</li> <li>– Разработка правил безопасности для обучающихся.</li> <li>– Разработка плана мероприятий по предупреждению травматизма в учреждении.</li> <li>– Формирование дела по расследованию несчастного случая с воспитанником</li> <li>– Внесение изменений в «Основную образовательную программу дошкольного образования» учреждения.</li> <li>– Размещение локального акта на официальном сайте учреждения.</li> <li>– Разработка плана мероприятий по организации РППС</li> <li>– Проведение тематического контроля «Соответствие РППС в группах требованиям ФГОС ДО»</li> <li>– Проведение смотра-конкурса групп по организации развивающей РППС в условиях реализации ФГОС ДО</li> </ul>
--	--	--	--

			требованиям безопасности	
08.06.2018	Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности	<p>Акт проверки от 15.06.2018 № 279</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На объекте защиты световые оповещатели «Выход» на установлены над эвакуационными выходам в музыкальном зале.</li> <li>2. Для включения (отключения) системы оповещения и управления эвакуацией применено ручное отключение при помощи тумблера.</li> <li>3. На объекте защиты выбор типа огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами Правил</li> <li>4. На объекте защиты от потолка до звукового оповещателя менее 150 мм</li> <li>5. Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией менее требуемого значения</li> <li>6. Световые оповещатели «Выход» находятся в нерабочем состоянии</li> <li>7. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта</li> <li>8. Расстояние до ручного извещателя от уровня пола не соответствует нормам</li> <li>9. Ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,75 м от предметов мебели, препятствующих свободному доступу к извещателям.</li> </ol>	Нарушения устранены.
20.06.2018	Управление ветеринарии Алтайского края	Осуществление регионального ветеринарного надзора	Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.	
20.08.2018	ТО Управления	Внеплановая	Нарушений не выявлено.	

	Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Новоалтайске	проверка Выполнение предписаний № 24/269 от 27.07.2017 со сроком исполнения 14.08.2018		
17.12.2018	Министерство образования и науки Алтайского края	Проверка отчета по исполнению предписания об устранении нарушений от 05.06.2018	Нарушений не выявлено.	