

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» июня 2026 г., 22260061000222066958

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» июля 2026 г., 14 час. 00 мин. № 2606/012-22/121-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 16 » июня 2026 г., № 2606/012-22/121-ВО/П, учетный номер проверки 22260061000222066958.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Харламова Наталья Александровна – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Новоалтайск, ул Октябрьская, Дом 27А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 21 "МАЛЫШОК" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2208008098, адрес регистрации юридического лица: 658087, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НОВОАЛТАЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 27А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «07» июля 2026 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не заключен договор на обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

21.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заключить договор на обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Договор

2. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде на территорию объекта. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде на территорию объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

3. На фасаде здания отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

21.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На фасаде здания обеспечить наличие указателя направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

4. На территории детского сада не убран мусор, сухие ветки (у овощехранилища).. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 67 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Обязательная своевременная уборка мусора, сухой растительности, покос травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладателями территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества).

Срок устранения нарушения:

21.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Убрать мусор, сухие ветки.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

5. В спальнях групп 9, 12 световые оповещатели "ВЫХОД" закрыты шторами.. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается закрывать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

21.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить видимость световых оповещателей


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по пожарному надзору) Харламова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Харламова Наталья Александровна - старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по пожарному надзору), телефон: 83853246647, e-mail: n.a.kharlamova@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

